



Tellija:

Rae Kivitehas OÜ

Visase 10
11415 TALLINN

21.09.2021

Katseprotokoll N° 943/21

Lk.1/1

Tööülesanne: Betoonist sillutiseplaatide kulumiskindluse määramine, **Tallinna tehas.**

Proovi kirjeldus: Betoonist sillutiseplaadid,
tähistusega **Sillutusplaat 300x300x60: 06.07.21**, 3 tk.

Toodud laborisse 14.09.2021 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 1339 "Betonist sillutiseplaadid. Nõuded ja katsemeetodid."
Lisa G Kulumiskindluse mõõtmine laiarattakatse meetodil.

Katsetulemused:

Sillutiseplaadi tähistus	Katseta- mise kuupäev	Soone pikkus plaadi pealispinnal, mm					
		I ots	keskelt	II ots	plaadi keskmine	3 plaadi keskmine	
Sillutusplaat 300x300x60 06.07.21	1	21.09.21	16,0	16,5	16,0	16,0	16,5
	2		17,0	16,5	16,5	16,5	
	3		17,0	17,0	17,0	17,0	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud sillutiseplaatide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Margit Rosenberg
Laboratooriumi juhataja kt.

Katseprotokoll on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.