



Tellija:

Rae Kivitehas OÜ

Visase 10
11415 TALLINN

07.02.2024

Katseprotokoll N° 74/24

Lk.1/1

Tööülesanne: Betoonist sillutiseplaatide kulumiskindluse määramine.

Proovi kirjeldus: Betoonist sillutiseplaadid, nimimõõtmetega 300x300x60 mm, toodetud 09.01.24 – 3 tk.

Toodud laborisse 06.02.2024 tellija poolt.

Katsetamine: EVS-EN 1339 “Betoonist sillutiseplaadid”. Nõuded ja katsemeetodid.”
Lisa G Kulumiskindluse mõõtmine laiarattakatse meetodil.

Katsetulemused:

Kivi tähistus	Katsetamise kuupäev	Soone pikkus kivi pealispinnal, mm					
		I ots	keskelt	II ots	kivi keskmine	3 kivi keskmine	
Sillutiseplaat	4	07.02.24	19,5	19,5	19,0	19,5	19,0
09.01.24	5		18,0	18,0	18,0	18,0	
300x300x60 mm	6		19,0	19,0	19,0	19,0	

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud sillutiseplaatide kohta.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiina Hain
Labori juhataja

Katseprotokoll on lubatud kopeerida ainult tervikuna, osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori luba.